

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 02210086

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0001-- 02114514 003

Ausstellungsdatum
22.05.2002

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Huber + Suhner AG
Tumbelenstr. 20
CH-8330 Pfäffikon

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Huber + Suhner AG
Tumbelenstr. 20
CH-8330 Pfäffikon

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG 1169/08.01



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leitungen für Photovoltaik-Anlagen

Ergänzung:

Bezeichnung:	Solarkabel Radox 125 x	3
Bemessungsquerschnitt (x):	2,5mm ² ; 4,0mm ² ; 6,0mm ²	
Bemessungsspannung:	DC 1000 V	
Temperaturbereich:	-40°C bis +110°C	
Anwendung:	feste Verlegung	
Besonderheit:	halogenfrei	
Farben:	schwarz, blau, rot	

3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Obering. H.-J. Franken