



Fachausschuss Elektrotechnik Prüf- und Zertifizierungsstelle
Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln

Danfoss Solar Inverters A/S
Jyllansgarde 28
6400 Sønderborg
Denmark

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wg
(bitte stets angeben):
Ansprechperson: Herr Pohl
Telefon: +49 221 3778-6312
Fax: +49 221 3778-6322
E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.de
Datum: 08.10.2009

Unbedenklichkeitsbescheinigung 09013 (Prüfschein)

Erzeugnis: Selbsttätig wirkende Freischaltstelle (ENS)
Typ: PGI ENS 2
Bestimmungsgemäße Verwendung: Selbsttätig wirkende, dem EVU unzugängliche Schaltstelle, als Ersatz für eine jederzeit dem EVU zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion.
Die ENS ist integrierter Bestandteil der DC-seitig netzgetrennten Photovoltaik-Wechselrichter: ULX1800i, ULX 1800o, ULX 3000i, ULX 3000o, ULX 3600i, ULX 3600o, ULX 5400i, ULX 5400o
Prüfgrundlagen: „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigen-
erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“.
DIN V VDE V 0126-1-1
(2006-02)

Das in KW 9/2004, Az.: LB 010.00/03-2388 und KW 20/2006 geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2010


- Mehlem -
Leiter der Prüf- und
Zertifizierungsstelle