

Abgesandt 10. Nov. 2009



Fachausschuss Elektrotechnik  
Gustav-Heinemann-Ufer 130

Prüf- und Zertifizierungsstelle  
50968 Köln

FRONIUS International GmbH  
Günter Fronius-Str. 1  
4600 Wels-Thalheim  
Austria

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wi  
(bitte stets angeben):  
Ansprechperson: Herr Pohl  
E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.de  
Datum: 10.11.2009

Ø Herren Pohl  
Vorgang + C

## Unbedenklichkeitsbescheinigung 09016 (Prüfschein)

**Erzeugnis:** Selbsttätig wirkende Schaltstelle

**Typ:** IG-TL

**Bestimmungsgemäße Verwendung:** Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter: Fronius IG-TL

**Prüfgrundlagen:** „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz“  
DIN V VDE V 0126-1-1:  
2006-02

Das mit Prüfbericht 2.03.02002.1.0 vom 02.10.2009 arsenal research geprüfte Sicherheitskonzept des o. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

**31.12.2013**

- Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle